

Om 18.50 uur werd brand gemeld bij de alarmcentrale van de B.H.D. in Assen. De centrale alarmeerde onmiddellijk de brandweer van Gieten.

Bij aankomst te 18.55 uur bleek dat er een uitlaande brand woedde in de winkel

voor bouwmaterialen van R. Breedveld (Giedo), Stationsstraat 13. Gezien de ligging van het pand en de aard van de brand is di rekt (18.55 uur) om assistentie gevraagd bij de alarmcentrale. De brandweer van Anloo komt daarop in Gieten. Na een globale verkenning is om 19.01 uur om meer assistentie gevraagd bij de centrale, terwijl tevens het verzoek is gedaan om de "waterleiding mij." te verzoeken de druk te verhogen. Het korps van Gasselte komt daarop in Gieten.

De aanwezigheid van zeer brandbaar materiaal zoals verfwaren, verdunningsmiddel, hout, bekledingsmateriaal ed. maakte het mogelijk dat de brand steeds feller werd.

De bestrijding werd nog bemoeilijkt door de enorme rookontwikkeling en het regelmatig exploderen van gasflessen.

Uitbreiding van de brand naar de percelen 13a en 15 bleek niet te voorkomen, waarop om 19.25 uur opnieuw om meer assistentie is gevraagd.

Tevens bestond er gevaar voor overslag naar het perceel Stationsstraat 14. ook het korps van Zuidlaren komt naar Gieten.

Het werd steeds duidelijker dat de brand zeer moeilijk onder controle was te krijgen. Om 19.45 uur is dan ook in overleg met de heer Bogerts van de B.H.D. meer hulp ingeroepen. Hierop zijn de korpsen van Rolde en Beilen naar Gieten gedirigeerd, met

direkt daarop het schuimpoeder blusvoertuig van de B.H.D. Op dat moment waren er 7 .-corpsen aanwezig. Als blijkt dat dit voldoende is word het corps van Beilen onmiddellijk weer naar de kazerne in Beilen gestuurd.

De inzet van de korpsen is in grote lijnen op bijgaande situatietekening schematisch aangegeven. Het voertuig van Gieten (A) is opgesteld bij de brandkraan voor het perceel Stationsstraat 11. De taak van Gieten is te proberen om uitbreiding van de brand naar de woning no.11 te voorkomen. De eerste hulpverlener (brandweer Anloo) met de hoge en lage druk is eveneens opgesteld in de Stationsstraat -Brink (B) .Zij hebben als taak het pand Stationsstraat 14 te beschermen. De wind was op dat moment recht over de straat, richting boerderij.

Tijdens de brandbestrijding draaide de wind steeds meer naar het Noorden waardoor de percelen 13 en 13a in een ongunstiger situatie kwamen te verkeren.

De 2e hulpverlener was het corps van Gasselternijveen. De lagedruk eenheid was opgesteld in de Stationsstraat bij C om te proberen de brand in te sluiten bij de percelen 15a en achter de percelen 13a alsmede bescherming te geven aan het perceel no.19. De hoge- drukeenheid van Gasselternijveen was achter de boerderij bij C 1 opgesteld, waarvan de rieten dakbedekking reeds vlam had gevat. Ook in het boerderij gedeelte werd reeds vuur waargenomen.

Anloo + de H.D. van Gasselte hebben de boerderij weten te behouden mede met behulp van omwonenden.

De 3e hulpverlener was het corps van Zuidlaren. Deze werd opgesteld in de Zuides bij D , en moest proberen zoveel als mogelijk te behouden van de panden 13a en 15 waar reeds overslag naar had plaatsgevonden.

De 4e hulpverlener was het corps van Rolde. Deze werd ingezet om het in aantocht zijnde schuimpoederblusvoertuig van de B.H.D. te voeden. Rolde kreeg als opstelplaats E toegewezen, terwijl het S.P.B. voertuig opgesteld werd bij F om met veel water de brandhaard te bestrijden.

Tijdens deze brand werd er alarm gegeven voor een brand in Eexterveen (gemeente Anloo). Daar het corps van Anloo in Gieten was ingezet heeft de alarmcentrale van de B.H.D. andere corpsen uit de B.H.D. regio daarvoor ingezet.

Toen de brand onder controle was zijn de hulpverleners geleidelijk doch zo snel mogelijk weer naar hun respectievelijke kazernes teruggestuurd. De brandweer van Gieten is tot + 00.00 uur blijven nablussen en is om 00.26 uur (op 15-5-1980) weer terug in de garage en gereed voor uitrukken. Tijdens de brand bleek dat de benodigde persluchtflessen bij de B.H.D. in Assen vlot gevuld konden worden.

Op 15-5-1980 te 7.50 uur is de brandweer van Gieten weer naar deze brand geweest omdat deze weer was gaan smeulen en dit erg hinderlijk voor de omwonenden was. Daarna zijn in overleg met de commandant van Gieten enkele muren omver gehaald omdat deze gevaar voor de omgeving opleverden.

De brandweer-commandant,

E. Heeg