

Brandweer Gieten.

Toelichting behorende bij het brandrapport van de brand op 19 februari 1985 bij het distributiecentrum Spar-Noord te Gieten.

Omstreeks 14.54 uur werd de A.C. gealarmeerd door Spar-Noord te Gieten met de mededeling "brand bij Spar-Noord in Gieten".

Om 14.57 uur rukt de brandweer van Gieten uit. Tijdens de rit naar het object wordt om 14.59 uur assistentie van Gasselte gevraagd.

Bij aankomst blijkt dat er zich geen personen meer in het gebouw bevinden (opgave Spar Noord).

Na aankomst wordt om 15.04 uur om nog meer assistentie gevraagd omdat de brand zich ernstiger laat aanzien. Assen komt met 1 LD + 1 HD/LD + 1 HD alsmede met een gereedschappen- en manschappen wagen.

Om 15.12 uur arriveert de O.V.D. Om 1538^{uur} worden in overleg met de O.V.D. ook nog de corpsen van Anloo en Rolde gealarmeerd omdat de wind is gaan draaien in de richting van de dienstwoning.

De brand schijnt te zijn ontstaan na las-werkzaamheden bij de koelcellen (zie A).

De windrichting is tijdens het uitbreken van de brand Zuid, windsnelheid 3 m/sec., temperatuur 0° C.

Inzet:

Een en ander is op bijgaande situatietekening aangegeven.

Deze situatie zal zich in de loop van de tijd steeds wijzigen, zodat dit een momentopname is voordat het sein brand meester gegeven wordt.

Het blusvoertuig van Gieten neemt positie B in, en legt met 3 stralen af naar B1, B2 en B3.

Gasselte neemt positie G in en legt eerst met 3 en later met 5 stralen af naar de punten C1, C2, C3, C4 en C5.

Assen neemt met de lage druk positie D in en legt met 3 stralen af naar D1, D2 en D3.

De 810 lage druk van Assen neemt positie E in met 3 stralen naar de punten E1, E2 en E3., later uitgebreid met E4 en E5.

De watervoorziening komt met deze afname in gevaar.

Bovendien komt door het draaien van de wind de dienstwoning, het benzinepompstation alsmede het gasdrukregelstation en een trafo in gevaar.

De voertuigen van Anloo en Rolde worden daarop gevraagd assistentie te verlenen.

Anloo arriveert om + 15.50 uur en legt af, vanaf het vòðraf geregelde watervoorzieningspunt van exportslachterij Udema (zie F).

De bescherming van de dienstwoning, benzinepomp, trafo en het gasdrukregelstation is daarmee geregeld.

Rolde arriveert om 15.32 uur en legt af vanaf de Gasselterweg (G) en voorziet tussen D en de ladderwagen van Assen (welke later komt) van een hogere druk.

Zodra een en ander gerealiseerd is wordt er met + 20 stralen water gegeven.

De gas- en elektriciteitstoevoer worden afgesloten.

Om 16.24 uur wordt het sein "brand meester" gegeven.

De corpsen Gieten, Assen (L.D. + H.V. en de ladderwagen) de hoogwerker van Gasselte en de L.D. van Rolde blijven om na te blussen.

De overige corpsen vertrekken. In overleg met de O.V.D. wordt er een na-blussings-schema opgesteld.

Algemeen;

Het bluswater kwam via het regenwaterriool terecht op het oppervlaktewater. Het Zuiveringsschap "Drenthe" heeft op 20-2-1985 enkele watermonsters genomen in de bergingssloot tegenover het perceel Gasselterweg 24. De uitslag van de monsters is nog niet binnen, doch het zuiveringsschap denkt aan vervuiling.

Op 1 maart 1985 zorgt gemeentewerken gieten ervoor dat er een verbinding in de 2 riolsystemen wordt gemaakt zodat het resterende bluswater alsnog via het vuilwaterriool wordt afgevoerd.

De brandweer-commandant,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Knollema', written over a light blue rectangular stamp.

A. Knollema.